

Nachweisprotokoll für beauftragte Personen

Version 2.2 01.01.2016



Fabrik-Nr.:

Anschrift:

Monate : J F M A M J J A S O N D

nicht zutreffendes streichen

Zur Erläuterung der Punkte verwenden Sie bitte die "Hinweise für beauftragte Personen"

Nr.:	Tätigkeiten und Überprüfungen ↓	Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4	Notizen	
		Unterschrift :					
		Datum :					
● 1	Freier Zugang zum Maschinenraum						
● 1a	Maschinenraum verschlossen ?						
● 1b	Zugang MR ohne Gefahr möglich?						
● 2	Tel-Nummer beauftragte Person sichtbar?						
● 3	Tel-Nummer der Wartungsfirma sichtbar?						
● 4a	Fremde Gegenstände im MR?						
● 4b	Aufzug darf nicht aus der Haltestelle fahren, solange die Türe geöffnet ist?						
● 4c	Schachttüren dürfen sich nicht öffnen lassen solange der Fahrkorb sich außerhalb der Etage befindet!						
● 4d	Notruf auf Funktion testen						
● 4e	Nothaltschalter bzw. TÜR AUF Taster auf Funktion geprüft! OK?						
● 4f	Schachtwand glatt / ohne Beschädigung						
● 4g	Fahrkorblicht vollständig funktionstüchtig?						
● 4h	Fahrkorbwände und Türen sind nicht beschädigt?						
● 4i	Bestimmungsgemäßer Gebrauch?						
Die Punkte 5 - 8 der "Hinweise für beauftragte Personen" sind zusätzlich zu beachten							
Weitere Prüfkriterien:							
■ A	Notfallplan sichtbar/lesbar vorhanden						
■ B	Notbefreiungsanleitung vorhanden						
■ C	Bündigkeit der Anlage in jeder Haltestelle gegeben?						
■ D	Spiegel/Glas nicht gebrochen?						
■ E	Schaugläser in den Schachttüren OK?						
■ F							
■ G							
● H							
■ I							
Besondere Vorkommnisse / Auffälligkeiten:							